


姓名	奖励金额	备 注	个人照片
赵明	1800元	现场驻点维保人员，主要负责电梯的正常运行和维修保养工作，电梯发生故障，能第一时间到达现场处理，发现问题能及时处理及反馈。	
合计:	1800元		

注:天然居共计18台电梯,2023年6月1日—2023年6月30日,共发生故障6次,开关门异常2次,不运行2次,抖动1次,空调漏水1次(详见附件)。现均已恢复正常运行。

制表人: 马海涛

项目负责人: 李义芳

天然居电梯故障记录表

序号	电梯位置	日期	通知时间	到场时间	故障原因	处理情况	维修人员签名
1	F栋电梯	2023.6.9	19:00	19:20	消防梯开门太快	检查门速	赵明
2	C栋电梯	2023.6.14	06:08	06:30	空调漏水	停止空调调试	赵明
3	C栋电梯	2023.6.17	8:41	9:01	停在19楼不运行(客梯)	19楼厅门锁有垃圾	赵明
4	D栋电梯	2023.6.19	16:26	16:45	电梯门关不上	调整门间距	赵明
5	C栋电梯	2023.6.26	12:03	13:19	电梯抖动	检查门间距	赵明
6	F栋电梯	2023.6.20	7:02	7:16	停在19楼不运行	负一楼接铁金表	赵明
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

扫描全能王