姓名	奖励金额	备　注	个人照片
赵明	1800元	现场驻点维保人员，主要负责电梯的正常运行和维修保养工作，电梯发生故障，能第一时间到达现场处理，奖金1800元。	
合计：	1800元		

注:天然居共计18台电梯，2024年2月1日—2024年2月29日，共发生故障9次，开关门异响8次，抖动1次，（详见附件）。现均已恢复正常运行。

制表人：马海涛　　项目负责人：　　李义芳

天然居电梯故障记录表

序号	电梯位置	日期	通知时间	到场时间	故障原因	处理情况	维修人员签名	备注
1	C栋客梯	2024.2.2	4:30	4:50	C栋8楼门开关门很慢	地坎有水阻力增加	[illegible]	[illegible]
2	C栋货梯	2024.2.2	4:30	4:50	C栋1楼门开关门很慢	地坎有水阻力增加	[illegible]	[illegible]
3	C栋货梯	2024.2.3	7:35	7:52	C栋5楼门开关门一直开一直关	清理门缝触发	[illegible]	
4	F栋-3客梯	2024.2.3	7:40	7:59	停在1楼门一直开一直关	清理地坎异物	[illegible]	
5	E栋2号客梯	2024.2.9	12:47	13:10	有余响然后开关门中间连续掉下	更换厅门自锁组	[illegible]	
6	C栋客梯	2024.2.16	9:25	9:40	电梯开关门很慢	更换轿门轨	[illegible]	
7	D栋2号客梯	2024.2.22	8:55	9:20	开关门有音响响	门机位置调整	[illegible]	
8	A栋客梯	2024.2.26	21:58	22:10	客梯抖动	检查无异常	[illegible]	
9	D栋客梯	2024.2.29	20:31	20:46	D栋中间客梯门关不上	门联动装置坏	[illegible]	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

扫描全能王