


天然居 2020 年 4 月份电梯故障统计及维保奖金发放明细表

序号	姓名	奖励金额	备 注	个人照片
2	赵明	900 元	现场驻点维保人员，主要负责电梯的正常运行和维修保养工作。工作认真负责，电梯发生故障能第一时间到达现场处理，发现问题能及时处理及反馈。	
	合计:	900 元		

注:天然居共计 18 台电梯, 2020 年 4 月 1 日—2020 年 4 月 30 日, 共发生故障 10 次, 其中开关门故障 6 次, 滑梯 1 次, 黑屏 2 次。不平层 1 次(详见附件)。现均已恢复正常运行。因本月发生人有感故障一次, 故维保奖金减半。

制表人: 刘佳秋

项目负责人: 李义芳

天然居电梯故障记录表

序号	电梯位置	日期	通知时间	到场时间	故障原因	处理情况	维修人员签名	备注
1	2楼电梯	2/1	7:25	7:36	2楼电梯门开关不运行	更换光幕	赵明	
2	C楼电梯	2/1	8:42	8:57	断电困人	物业主供电电源用	赵明	
3	D楼电梯	5/2	8:38	9:10	在8楼门一关一开	有异物卡阻门轮	赵明	
4	C楼电梯	6/2	15:53		15楼电梯门开关不运行	检修门轮	赵明	
5	C楼电梯	9/2	7:56		电梯轿厢向楼下运行	重召系统	赵明	7:57 故障
6	A楼电梯	12/2	3:31		在30楼门开关不运行	开门维修	赵明	3:32 故障
7	C楼电梯	2/2	18:30		在2楼门开关不运行	检修门轮	赵明	
8	D楼电梯	2/2	21:23		在2楼门开关不运行	检修门轮	赵明	
9	电梯厅门	3/2	19:27		在3楼门开关不运行	检修门轮	赵明	
10	A楼电梯	1/4	11:57		在1楼门开关不运行	检修门轮	赵明	
11	C楼电梯	4/3	17:26		在4楼门开关不运行	检修门轮	赵明	
12	D楼电梯	4/2	17:31		在4楼门开关不运行	检修门轮	赵明	
13	C楼电梯	5/2	19:03		在5楼门开关不运行	检修门轮	赵明	
14	A楼电梯	1/4	17:32		在1楼门开关不运行	检修门轮	赵明	
15	D楼电梯	1/4	18:30		在1楼门开关不运行	检修门轮	赵明	
16	B楼电梯	9/2	18:32		在9楼门开关不运行	检修门轮	赵明	

天然居电梯故障记录表

序号	电梯位置	日期	通知时间	到场时间	故障原因	处理情况	维修人员签名	备注
1	8楼电梯	13/4	9:36		在8楼门开关不运行	检修门轮	赵明	
2	C楼电梯	9/4	18:19		在9楼门开关不运行	检修门轮	赵明	
3	A楼电梯	20/4	9:50		在8楼门开关不运行	检修门轮	赵明	
4	D楼电梯	2/4	18:20		在2楼门开关不运行	检修门轮	赵明	
5	8楼电梯	2/5	18:19		在12楼门开关不运行	检修门轮	赵明	