


姓名	奖励金额	备 注	个人照片
赵明	1800元	现场驻点维保人员，主要负责电梯的正常运行和维修保养工作，电梯发生故障，能第一时间到达现场处理，发现问题能及时处理及反馈。	
合计:	1800元		

注:天然居共计18台电梯, 2023年4月1日—2023年4月30日, 共发生故障9次, 开关门故障4次, 抖动1次, 不运行1次, 按键坏3次(详见附件)。现均已恢复正常运行。

制表人: 马海涛

项目负责人: 李义芳

天然居电梯故障记录表

序号	电梯位置	日期	通知时间	到场时间	故障原因	处理情况	维修人员签名	备注
1	C栋客梯	2023.4.2	7:28	7:53	外面按键不亮	电梯死机	赵明	
2	E栋客梯	2023.4.3	12:40	13:07	运行在7楼抖动	检查导轨更换对重平衡块	赵明	
3	F栋客梯	2023.4.4	7:22	7:34	外面按键不亮	电梯器屏死机复位	赵明	
4	F栋客梯	2023.4.4	18:50	19:00	3个电梯同时坏	总电源接触不良	赵明	
5	B栋客梯	2023.4.9	17:02	17:29	19楼电梯门不开	电梯门线门线异常	赵明	
6	E栋客梯	2023.4.18	5:45	6:15	故障门不上灯不亮	电梯维修漏水	赵明	
7	B栋客梯	2023.4.19	19:13	19:21	故障停在6楼	有螺钉在地坎处	赵明	
8	C栋消防梯	2023.4.25	12:28	12:45	在10楼关不上门	有拉板卡门	赵明	
9	C栋客梯	2023.4.26	10:11	10:32	外面按键不亮	电梯保护死机	赵明	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

扫描王能王